

Isiflo Sprint, Instickskoppling för PE-rör

Innehavare/Utfärdat för

ISIFLO AS

Box 143, 2831 Raufoss, Norge
Organisationsnummer: NO982236177
Tel: +47 61 15 20 62
E-post: info@isiflo.com, Hemsida: www.isiflo.com

Produktbeskrivning

Isiflo Sprint instickskoppling tillverkad av kompositmaterial med o-ring tillverkad av gummi. Isiflo Sprint finns i följande dimensioner: DN 20, 25, 32, 40, 50 och 63.
Vid montering med tunnväggiga SDR 17 rör ska stödhylsor användas.

Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör, PE 80 och PE 100 i kallvatteninstallationer med högsta driftryck 1,6 MPa både i byggnad och vid markförläggning.
Driftryck kan begränsas av rörets prestanda. Kopplingen skall förläggas utbytbar, markförlagd koppling ska kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.

Handelsnamn

Isiflo Sprint

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Produkten uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Isiflo Sprint, daterad 2013-03-22.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 821/16, Kontrollorgan: Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Typgodkännande SC0659-11 | 2018-08-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16230



8P02023




Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ISIFLO AS, Raufoss, Norge.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	ISIFLO AS
Produktens typbeteckning*	Isiflo Sprint
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0659-11
Dimension*	"dimension"
Tryckklass	PN 16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	Kiwa

*märks på koppling och förpackning

Bedömningsunderlag

Rapport PX27744 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport KL 8691, KL 8692, KL 8693, KL 8694, KL 8695, KL 8696, KL 8697, KL 8698 och rapport daterad 2018-02-14 från Kiwa.
Rapport 92699/10-lfrån SKZ, Würzburg.
Rapport 09/195/5253/2 från DVGW, Karlsruhe.
Rapport C-166090-08-Sf/st och W-158311k-07-SI från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen.
Rapport MO 091/17, KA 0157A-/17 från TZW, Karlsruhe.

Kommentarer

Isiflo Sprint är godkända enligt Nordiska Produktregler (NKB) 18 och Boverkets PM daterat 1991-03-06.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-04-18, med giltighetstid t.o.m. 2018-04-17.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-08-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.


Marcus Tillman


Stefan Coric